

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 404-133/17-1:
27.09.2017.

- 1. Питање:** У Предмеру и предрачуну радова, део број XI Столарски радови – ПВЦ столарија, позиција гласи: „Набавка и уградња прозора од ПВЦ профила. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованомна угловима. Оков и боја прозора, по избору инвеститора. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом $d=4+16+4$ мм и дихтовати ЕПДМ гумом. Опремљени венецијанерима“.
- Да ли су прозори, димензија 180x280, ком 2, фиксни или се отварају, а ако се отварају какав је систем отварања?
 - Да ли постоје шеме ПВЦ столарије која је тражена тендером (врата, прозори)?

Одговор: У Предмеру и предрачуну радова део XI Столарски радови-ПВЦ столарија, позиција 2, наведени опис радова односи се на прозор дим 180x280 цм двокрилни, који се састоји од четири поља, свако крило се независно отвара. Изглед прозора је у свему прилагођен постојећим прозорима на фасади објекта.